

 Ciências ULisboa	PLANO DE SEGURANÇA INTERNO - PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO	
	PLANO DE ATUAÇÃO	<i>Data: nov-18</i>
	PLANO DE EVACUAÇÃO - EDIFÍCIO C1	<i>Página 28 de 44</i>

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE EVACUAÇÃO PARA SINALEIROS DE EXTERIOR

- ✓ O edifício dispõe de um SADI - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndios - que emite um sinal sonoro. Ao ouvir este alarme, deve dar início à evacuação do edifício, seguindo o percurso de evacuação até à posição que lhe foi previamente estabelecida, no exterior;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo estiver presente, considera-se o sinaleiro suplente um ocupante normal do edifício, que deve seguir as instruções gerais de evacuação para ocupantes do edifício;
- ✓ Se o sinaleiro efetivo não estiver presente, o sinaleiro suplente assume as funções de sinaleiro de exterior;
- ✓ Oriente o sentido de todas as pessoas para o correto percurso de evacuação;
- ✓ Se possível, registre o número de pessoas que abandonaram o edifício;
- ✓ Não permita que as pessoas voltem para trás;
- ✓ Se for possível fazê-lo em segurança, permaneça na sua posição junto à saída de emergência, para garantir que não há entrada de pessoas no edifício, até receber a indicação de regresso à normalidade;
- ✓ Se tiver que abandonar a sua posição, deve dirigir-se pelo percurso de evacuação até ao ponto de reunião e informar o elemento da equipa de segurança, devidamente identificado (que mantém contacto permanente com o posto de segurança);
- ✓ Apoie o regresso calmo e ordenado dos ocupantes ao interior do edifício.
- ✓ Tenha sempre presente que os elementos das equipas de evacuação só atuam enquanto estiverem garantidas as suas próprias condições de segurança. Caso não tenha condições de segurança para atuar, coloque-se em segurança e abandone o edifício, transmitindo essa informação no ponto de reunião.

Elaborado por:	Júlia Alves Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade	Aprovado por:		Versão:	1	Revisão:	0
----------------	--	---------------	--	---------	---	----------	---